



Azienda: Citigas
Zona: Auletta (SA)
Data Ispezione: 16/09/2020 - 16/09/2020

Elenco Strade

ID Progressivo: 9

Data di Stampa: 08/10/2020

Pagina 1 di 2

Strumento Veicolo: Protheo IR 11665

Condizioni del Terreno: Asciutto

Scadenza Taratura: 12/05/2021

Vento: Nessuno

Strumento Portatile: Metrex 2 18253

Pressione Gas: BP

Scadenza Taratura: 31/07/2021

Tipologia Gas: Metano

Operatori: Falà Enrico

Impianto: Auletta _- Auletta_(SA_)

Codice Impianto: Auletta

Numero di dispersioni rilevate: 0

STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Velocità Massima	Codice Fuga	Valore Fuga
Auletta	Contrada Giallograsso		12,4 km/h		
Auletta	Largo Cappelli		15,6 km/h		
Auletta	Largo Cappelli		Pedonale		
Auletta	SR 94a		15,6 km/h		
Auletta	Via Abbamonte		9,6 km/h		
Auletta	Via Alfonso Calabrò		13,3 km/h		
Auletta	Via Donato Pressolano		19,1 km/h		
Auletta	Via Dott. Ferri		13,1 km/h		
Auletta	Via Gerardo D'Amato		12,4 km/h		
Auletta	Via Gerardo D'Amato		Pedonale		
Auletta	Via Giacomo Matteotti		12,8 km/h		
Auletta	Via Giacomo Matteotti		Pedonale		
Auletta	Via Giallograsso		9,6 km/h		
Auletta	Via Luca Beatrice		9,4 km/h		
Auletta	Via Luca Beatrice		Pedonale		
Auletta	Via Massavetere		15,6 km/h		
Auletta	Via Nazionale		9,8 km/h		
Auletta	Via Principi di Piemonte		12,4 km/h		
Auletta	Via Provinciale		11,7 km/h		
Auletta	Via Roma		12,2 km/h		
Auletta	Via S.Giovanni		12,4 km/h		
Auletta	Via S.Michele		10,2 km/h		
Auletta	Via S.Michele		Pedonale		
Auletta	Via Santa Barbara		15,7 km/h		



Azienda: Citigas
Zona: Auletta (SA)
Data Ispezione: 16/09/2020 - 16/09/2020

Elenco Strade

ID Progressivo: 9

Data di Stampa: 08/10/2020

Pagina 2 di 2

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Velocità Massima	Codice Fuga	Valore Fuga
Auletta	Via XXV Aprile		11,7 km/h		
Auletta	Vico Soldoverio		15,0 km/h		
				Veicolare	7.429 m
				Pedonale	441 m
				TOTALE	7.870 m
				Non Ispezionabile	0 m

Auletta

Rete Ispezionata:

Veicolare	7.429 m
Pedonale	441 m
TOTALE ISPEZIONATO	7.870 m
Non Ispezionabile	0 m

Firma Responsabile

Il Direttore Tecnico
Geom. Oreste Majorani

Firma Operatore

Il Tecnico
Falso Enrico



Azienda: Citigas
Zona: Auletta (SA)
Data Ispezione: 16/09/2020 - 16/09/2020

Elenco Strade

ID Progressivo: 9

Data di Stampa: 08/10/2020

Pagina 1 di 1

Strumento Veicolo: Protheo IR 11665

Condizioni del Terreno: Asciutto

Scadenza Taratura: 12/05/2021

Vento: Nessuno

Strumento Portatile: Metrex 2 18253

Pressione Gas: MP

Scadenza Taratura: 31/07/2021

Tipologia Gas: Metano

Operatori: Falà Enrico

Impianto: Auletta _-Auletta_(SA_)

Codice Impianto: Auletta

Numero di dispersioni rilevate: 0

STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Velocità Massima	Codice Fuga	Valore Fuga
Auletta	SR 94a		14,3 km/h		
Auletta	Via Nazionale		15,6 km/h		
Auletta	Via Principi di Piemonte		12,4 km/h		

Auletta

Veicolare 994 m

Pedonale 0 m

TOTALE 994 m

Non Ispezionabile 0 m

Rete Ispezionata:

Veicolare 994 m

Pedonale 0 m

TOTALE ISPEZIONATO 994 m

Non Ispezionabile 0 m

Firma Responsabile

Citigas
coop S.p.A.
Il Direttore Tecnico
Geom. Orlando Majorani

Firma Operatore

Citigas
coop S.p.A.
Il Tecnico
Falà Enrico