



**Azienda:** Citigas  
**Zona:** Calvello ( PZ )  
**Data Ispezione:** 17/09/2020 - 22/09/2020

## Elenco Strade

ID Progressivo: 13

Data di Stampa: 08/10/2020

Pagina 1 di 2

**Strumento Veicolo:** Protheo IR 11665

**Condizioni del Terreno:** Asciutto

**Scadenza Taratura:** 12/05/2021

**Vento:** Nessuno

**Strumento Portatile:** Metrex 2 18253

**Pressione Gas:** BP

**Scadenza Taratura:** 31/07/2021

**Tipologia Gas:** Metano

**Operatori:** Falà Enrico

**Impianto:** Calvello \_- \_Calvello\_( \_PZ\_ )

**Codice Impianto:** Calvello

**Numero di dispersioni rilevate:** 0

### STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Velocità Massima	Codice Fuga	Valore Fuga
Calvello	Corso Giuseppe Garibaldi		Pedonale		
Calvello	Corso Giuseppe Garibaldi		16,9 km/h		
Calvello	Piazza Amato		Pedonale		
Calvello	Piazza Amato		12,4 km/h		
Calvello	Piazza Sedile		Pedonale		
Calvello	Strada Provinciale 16 Marsicana		Pedonale		
Calvello	Strada Provinciale 16 Marsicana		0,0 km/h		
Calvello	Via Fiumara la Terra		Pedonale		
Calvello	Via S. Giuseppe		Pedonale		
Calvello	Via S. Giuseppe		14,3 km/h		
Calvello	Via Sotto gli Orti		Pedonale		
Calvello	Via Sotto gli Orti		14,4 km/h		
Calvello	Via Vittorio Emanuele		Pedonale		
Calvello	Via Vittorio Emanuele		0,0 km/h		
Calvello	Viale Salvo D'Acquisto		10,4 km/h		
Calvello	Vico Il Vaccaro		Pedonale		

	Veicolare	1.562 m
Calvello	Pedonale	3.211 m
	<b>TOTALE</b>	<b>4.773 m</b>
	Non Ispezionabile	0 m

### Rete Ispezionata:

	Veicolare	1.562 m
	Pedonale	3.211 m
	<b>TOTALE ISPEZIONATO</b>	<b>4.773 m</b>
	Non Ispezionabile	0 m

	<b>Azienda:</b> Citigas <b>Zona:</b> Calvello ( PZ ) <b>Data Ispezione:</b> 17/09/2020 - 22/09/2020	<b>Elenco Strade</b>
	ID Progressivo: 13      Data di Stampa: 08/10/2020	

<b>Comune</b>	<b>Via / Località / Zona</b>	<b>Materiale Tubo</b>	<b>Velocità Massima</b>	<b>Codice Fuga</b>	<b>Valore Fuga</b>
---------------	------------------------------	-----------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

Firma Responsabile \_\_\_\_\_

  
 Il Direttore Tecnico  
 Geom. *Orlando Migliorani*

Firma Operatore \_\_\_\_\_

  
 Il Tecnico  
 Falco Enrico



**Azienda:** Citigas  
**Zona:** Calvello ( PZ )  
**Data Ispezione:** 17/09/2020 - 22/09/2020

## Elenco Strade

ID Progressivo: 13

Data di Stampa: 08/10/2020

Pagina 1 di 2

**Strumento Veicolo:** Protheo IR 11665

**Condizioni del Terreno:** Asciutto

**Scadenza Taratura:** 12/05/2021

**Vento:** Nessuno

**Strumento Portatile:** Metrex 2 18253

**Pressione Gas:** MP

**Scadenza Taratura:** 31/07/2021

**Tipologia Gas:** Metano

**Operatori:** Falà Enrico

**Impianto:** Calvello \_- Calvello\_(PZ\_)

**Codice Impianto:** Calvello

**Numero di dispersioni rilevate:** 1

### STRADE ISPEZIONATE

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Velocità Massima	Codice Fuga	Valore Fuga
Calvello	Corso Giuseppe Garibaldi		16,5 km/h		
Calvello	Largo S. Antuono		18,0 km/h		
Calvello	Largo S. Antuono		Pedonale		
Calvello	Strada Comunale		20,4 km/h		
Calvello	Strada Comunale		Pedonale		
Calvello	Strada Comunale Sant'Antonio		19,4 km/h		
Calvello	Strada Comunale Sant'Antonio		Pedonale		
Calvello	Strada Comunale da Calvello a		20,2 km/h		
Calvello	Strada Comunale da Calvello a		Pedonale		
Calvello	Via Foresta		15,9 km/h	170920201514	20%VOL
Calvello	Via Foresta		Pedonale		
Calvello	Via Fiumara la Terra		8,9 km/h		
Calvello	Via Marsicovetere		Pedonale		
Calvello	Via Marsicovetere		16,7 km/h		
Calvello	Via Sotto gli Orti		Pedonale		
Calvello	Via Ten.Schiavoni		19,1 km/h		
Calvello	Viale Aldo Moro		19,3 km/h		
Calvello	Viale Aldo Moro		Pedonale		

	Veicolare	15.084 m
	Pedonale	757 m
<b>Calvello</b>	<b>TOTALE</b>	<b>15.841 m</b>
	Non Ispezionabile	0 m

### Rete Ispezionata:

	Veicolare	15.084 m
	Pedonale	757 m
	<b>TOTALE ISPEZIONATO</b>	<b>15.841 m</b>
	Non Ispezionabile	0 m



Azienda: Citigas  
Zona: Calvello ( PZ )  
Data Ispezione: 17/09/2020 - 22/09/2020

## Elenco Strade

ID Progressivo: 13

Data di Stampa: 08/10/2020

Pagina 2 di 2

Comune	Via / Località / Zona	Materiale Tubo	Velocità Massima	Codice Fuga	Valore Fuga
--------	-----------------------	----------------	------------------	-------------	-------------

Firma Responsabile

  
Il Direttore Tecnico  
Geom. Ottavio Migliorini

Firma Operatore

  
Il Tecnico  
Fald. Enrico



Azienda  
Citigas

## Rapporto Dispersione

Data di Stampa: 09/10/2020

Pagina 1 di 2

### Informazioni di Localizzazione

Comune Calvello

Operatore Falà Enrico

Data 17/09/2020

Operatore

Ora 15:14:00

Via Foresta, 5

Lon 15,847855

Impianto Calvello

Lat 40,473603

### Informazioni Dispersione

Codice Fuga 170920201514

Strumento Protheo IR

Quantità Max **20 %VOL**

Nr. di Serie 11665


Tipologia Gas Metano

Pressione MP

Scad. Taratura 12/05/2021

#### Note

RILEVATA DISPERSIONE SU RETE MP, CLASSIFICAZIONE C.  
LOCALIZZAZIONE CON STRUMENTO METREX 2 MAT. 18253



## Documentazione Fotografica



Data 17/09/2020

Firma Operatore